



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Skwierzynie
66-440 Skwierzyna ul. Chrobrego 5 www.zwik-skwierzyna.pl
sekretariat@zwik-skwierzyna.pl tel. 95 7172027 fax. 95 7171541
REGON 080088780 NIP 596-16 -63-448
BANK PKO S.A. I O/ Skwierzyna 22 1240 3594 1111 0010 0974 6098
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze KRS 0000254288 Kapitał zakładowy 738.500 zł.

Skwierzyna, dnia 08.12.2016 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/02/11/2016

Odpowiedzi na zapytanie Wykonawców dotyczące: przetargu ZWiK./GI/ZP/02/11/2016 dla zadania p.n.: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZANH I WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI w Skwierzynie ul. Ceglana Góra na działkach: działki nr 172, 160/8, 2001/2, 158/4, 160/21, 160/25, 160/35 obręb 1 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto”

Pytanie 1.

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami w zakresie studni, prosimy o sprecyzowanie czy studnie mają być zwieńczone płytą, czy też płytą z pierścieniem odciążającym.

Odpowiedz 1: studnie mają być zwieńczone płytą z pierścieniem odciążającym.

Pytanie 2.


Prosimy o wyjaśnienie czy koszty wpięcia przepompowni ścieków do istniejącego monitoringu są objęte przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie aktualnego dostawcy systemu monitoringu.

Odpowiedz 2: Obecnie przepompownie ścieków na terenie Skwierzyny nie są objęte monitoringiem. Budowana przepompownia ma mieć możliwość podłączenia do monitoringu.

Pytanie 3.

Czy zamawiający wymaga zastosowania w studni rozprężnej podwłazowego filtra antyodorowego ?

Odpowiedz 3: studnia rozprężna bez filtra antyodorowego.

Prezes Zarządu

Tomasz Reszel