
1:100
1:500
STUDNIA BETONOWA D1200
ISTN. WOD. ø32 Ro=26,58
0,7
STUDNIA PVC425
0,1
STUDNIA PVC425
ISTN. WOD. ø32 Ro=26,90

Poziom porównawczy 20,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	28,50		28,50		28,63
Rzędna terenu istniejącego	27,99		28,07		28,63
Rzędna dna kanału	27,34		27,20		27,08
Zagłębienie dna kanału [m]	1,16		1,30		1,55
Odległości [m]		28,4		24,9	
Średnice, materiał Spadek		200×5,9 5,0 ‰ PVC-U_SDR34_rs		200×5,9 PVC-U_SDR34_I	
Długość trasy [m]	0,0		28,4		53,3

S8 S7 S6


2,0°
89,8°
38,
93,3°
STUDNIA PVC425
STUDNIA BETONOWA D1200
ISTN. WOD. ø110 Ro=27,41
STUDNIA PVC425
ISTN. GAZ. ø90 Ro=28,06
STUDNIA PVC425
STUDNIA ISTNIEJĄCA
ISTN. KABEL ENERG. NN ø20 Ro=27,47
ISTN. WOD. ø110 Ro=26,08, L-5,0 m
STUDNIA ISTNIEJĄCA
ISTN. KABEL ENERG. NN ø20 Ro=27,48
ISTN. WOD. ø110 Ro=26,67 D300, L-5,0 m
STUDNIA BETONOWA D1200
STUDNIA PVC425
ISTN. KABEL ENERG. NN ø20 Ro=27,93
28,70
28,85
28,94
28,30
28,35
28,16
28,23
28,19
28,10
28,63
28,63
28,70
28,85
28,94
28,30
28,35
28,16
28,23
28,19
28,10
28,63
28,63
26,91
26,79
26,77
26,62
26,55
26,38
26,28
27,03
26,92
27,08
27,11
1,79
2,06
2,17
1,68
1,80
1,78
1,95
1,16
1,18
1,55
1,52
34,5
23,7
3,9
29,6
6,1
7,8
7,4
2,1
5,0 ‰
11,3 ‰
200×5,9
PVC-U SDR34_I
13,3 ‰
160×4,7
PVC-U SDR34_I
15,0 ‰
160×4,7
PVC-U SDR34_I
PVC-U SDR34_I
2,1
15,0
160×4,7
87,8
111,6
115,5
145,1
151,2
0,0
7,8
0,0
7,4
0,0
S5
S4
S3
S2
S1
S17
S16
S15
S14
S6
p5/1


89,5°
R.O. D150, L-3,5 m
STUDNIA PVC425
ISTN. WOD. ø110 Ro=26,56
28,50
28,50
28,07
28,07
27,20
27,26
1,30
1,24
3,7
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
15,0 ‰
0,0
3,7
S7
p6/2


92,9°
STUDNIA PVC425
ISTN. KABEL ENERG. NN ø20 Ro=27,30
28,50
28,50
28,07
28,07
27,20
27,54
1,30
0,96
2,3
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
2,3148,1‰
0,0
S7
p6/1


89,9°
STUDNIA BETONOWA D1200
28,50
28,50
27,99
27,99
27,34
27,38
1,16
1,12
2,3
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
2,315,0‰
0,0
S8
p8/1


STUDNIA BETONOWA D1200
28,50
28,50
27,99
27,99
27,34
27,37
1,16
1,13
1,6
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
1,615,0‰
0,0
S8
p8/2


0,4
0,2
STUDNIA BETONOWA D1200
STUDNIA PVC425
STUDNIA PVC425
27,72
27,75
27,68
27,52
27,55
27,68
26,50
26,35
26,19
1,22
1,40
1,49
21,2
32,0
200×5,9 6,9 ‰
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
PVC-U_SDR34_I
0,0
21,2
53,2
S13
S12
S11


0,0°
88,6°
92,9°
92,2°
88,1°
STUDNIA PVC425
ISTN. KABEL ENERG. NN ø20 Ro=27,32
ISTN. WOD. ø32 Ro=26,59
STUDNIA BETONOWA D1200
STUDNIA BETONOWA D1200
R.O. D300, L-3,5 m
STUDNIA BETONOWA D1200
ISTN. WOD. ø110 Ro=26,00
STUDNIA PVC425
R.O. D300, L-3,5 m
ISTN. WOD. ø110 Ro=26,00
STUDNIA PVC425
27,99
27,99
26,08
1,91
28,10
28,10
25,86
2,24
22,1
43,3
5,0 ‰
200×5,9
PVC-U_SDR34_I
5,1 ‰
75,4
118,6
27,72
27,72
27,52
27,52
26,50
26,52
1,22
1,20
1,5
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
15,0 ‰
0,0
27,72
27,72
27,52
27,52
26,50
26,56
1,22
1,16
4,5
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
15,0 ‰
0,0
4,5
27,75
27,75
27,55
27,55
26,35
26,39
1,40
1,36
4,4
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
10,0 ‰
0,0
4,4
27,75
27,75
27,55
27,55
26,35
26,39
1,40
1,36
1,6
PVC-U_SDR34_I
160×4,7
0,0
S10
S9
S13
p14/2
S13
p14/1
S12
p12/1
S12
p12/2


92,2°
87,2°
91,8°
96,1°
95,8°
STUDNIA PVC425 R.O. D300, L-3,5 m
ISTN. WOD. ø110 Ro=26,00
27,68
27,68
27,68
27,68
26,19
26,26
1,49
1,42
4,6
PVC-U SDR34_I 160×4,7
15,0 ‰
0,0
4,6
S11
p11/1
STUDNIA PVC425
27,68
27,68
27,68
27,68
26,19
26,21
1,49
1,47
1,4
PVC-U SDR34_I 160×4,7
15,0 ‰
1,4
0,0
S11
p11/2
STUDNIA PVC425 R.O. D300, L-3,5 m
ISTN. WOD. ø110 Ro=26,49
27,99
27,99
27,99
27,99
26,08
26,15
1,91
1,84
4,5
PVC-U SDR34_I 160×4,7
15,0 ‰
0,0
4,5
S10
p10/1
STUDNIA PVC425
27,99
27,99
27,99
27,99
26,08
26,10
1,91
1,89
1,5
PVC-U SDR34_I 160×4,7
15,0 ‰
1,5
0,0
S10
p10/2
STUDNIA PVC425
ISTN. KABEL ENERG. NN ø20 Ro=28,00
28,70
28,70
28,70
28,70
26,91
26,93
1,79
1,77
1,6
PVC-U SDR34_I 160×4,7
15,0 ‰
1,6
0,0
S5
p4/2

"MEDIUM" MOCZULSKI JAN Przedsiębiorstwo Wie

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Zuchów 37 tel.601-764255, e-mail :medium@

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
Kierownik proj :	-			
Projektował :	mgr inż. JAN MOCZULSKI	LUKG/0004/PWOS/04 w spec. sanit.	10-02-2021	
Opracował :				
Opracował :	-			
Kreślił :	-			
Sprawdził :	mgr inż. PAWEŁ MOCZULSKI	WKP/0388/POOS/18 w spec. instalacyjnej	10-02-2021	

projekt nr :	faza :	branża :
-	PB	PB-PS

data i miejsce opracowania :
GORZÓW WLKP.

treść rysunku :
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITA
Z PRZYĄCZAMI.

elobranżowe

moczulski.com.pl/

zamierzenie inwestycyjne :
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
I KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI UL.LWEANDOWA
W SKWIERZYNIE

adres :
DZ.NR 281/8,428/6,410
-obręb 1 SKWIERZYNA

obiekt :
SIEĆ WOD-KAN

ARNEJ	skala : 1:500 1:100	rysunek nr : PS-2