



1. Wszystkie przejścia przez ściany wykonane będą jako szczelne elastyczne.
2. W pompowni zastosowane zostaną rury ze stali kwasoodpornej OH18N9
3. Kominiek nawiewny doprowadzony do poziomu rurociągu napływowego

HYDRO MARKO Firma : P.T.H.U. „HYDRO- MARKO” Maria Pluta email: biuro@hydro-marko.pl
ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin Tel: (062) 747-16-09 Fax : (062) 747-58-65

[illegible]